

# Baumusterprüfbescheinigung

## Type-Approval Certificate

**Baumusterprüfung gemäß ADR 6.8 Ausgabe 2021**  
Type approval according to ADR 6.8 edition 2021

Bescheinigung Nr.: TPE-0111-2022-TURK-080-22-IS-0264  
Certificate No.:

**Hersteller / manufacturer:**

MİTES PETROL EKİPMANLARI VE  
ÖLÇÜM SİSTEMLERİ A.Ş.  
Karacaoğlan Mahallesi Bornova Caddesi  
No: 14 / 9 İŞIKKENT-İZMİR

Hiermit wird bescheinigt, dass die Ergebnisse der an dem unten genannten ausrüstung vorgenommener Prüfungen die Anforderungen des ADR erfüllen. Diese Bescheinigung ist maximal 3 Jahre gültig.  
*This is to certify that the results of the examination of the equipment mentioned below meet the requirements of the ADR. This certificate is valid for 3 years maximum.*

Objekt: Bedienungsausrüstung  
object: Service Equipment

Benennung: Breather Device(PV Vent)With End-of-line-Flame Arrester -Model Code: MTS-806  
description:

Norm: EN 14595:2016, EN ISO 16852:2016(Part 7.3.2.1), EN 12972:2018  
standard:

Offnungsdruck: 10 kPa (Pressure Relief)  
Relieving Pressure: 3 kPa (Vacuum)

Durchflusskapazität: 250 m³/h air at 30 kPa  
Flow Capacity: 80 m³/h air at 3 kPa

Prüfbericht Nr.: 22-IS-0264-ADR-PV-01  
test report no.:

Ankara 31.01.2022  
Ort / place: Datum / date:



Murat Erdoğan  
TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH  
Akkreditierte Inspektionsstelle gemäß EN 17020  
Accredited inspection body according EN 17020

**TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH**

FM-INE-PE-TPE-0111  
Revision: 03  
Seite 1/1

Auszugsweise Vervielfältigung nur mit Genehmigung der TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH gestattet.  
Alle Prüf-, Inspektions- und Überwachungstätigkeiten erfolgen gemäß QM System der  
TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH.  
Excerpt duplication only with permission of TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH.  
All testing inspection and surveillance activities were carried out in accordance with the QM system of  
TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH.

Deutschstraße 10  
1230 Wien / Österreich  
Tel: +43 (0)5 0454  
E-Mail: ine-austria@tuv.at

Akkredi  
TÜV